



FONDAZIONE RAVELLO

Piano Operativo Complementare (POC), linea cultura 2014-2020.

DGRC 59/16 e DGRC 90/2016

Intervento: Ravello. CUP F29D16000540003

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN OPERA E RELATIVA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA, NONCHÉ ASSISTENZA TECNICA, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI RAVELLO FESTIVAL 2018.

PREMESSA

Si rende noto che la Fondazione Ravello con sede in Ravello, viale Wagner 5, Cap 84010 P.IVA 03918610654, nell'ambito del Piano Operativo Complementare (POC), linea cultura 2014-2020 DGRC 59/16 e DGRC 90/2016 CUP F29D16000540003 con il presente avviso, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario in conformità all'art. 36 del D.lgs. 50/2016. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici e non costituisce alcun vincolo tra le parti. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato e di non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L'Ente procederà ad inviare la lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida.

INFORMAZIONI

STAZIONE APPALTANTE

FONDAZIONE RAVELLO, VIALE WAGNER 5, 84010 RAVELLO (SA) – P.IVA 03918610654
pec: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu

OGGETTO DELL'APPALTO

Noleggio in opera e relativa manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza, nonché assistenza tecnica, in occasione degli eventi Ravello Festival 2018.

SPECIFICHE DEL SERVIZIO

I. INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA GIARDINI

(ZONA BELVEDERE)

Nella zona del Belvedere tutte le 16 paline esistenti, dotate di lampade di emergenza del tipo "S.E." (accensione solo in emergenza), dovranno essere sostituite con lampade di emergenza, con le stesse caratteristiche, ma del tipo S.A. (sempre accese).

Caratteristiche lampade di emergenza "S.A.":

10SEFMES

Cornice per l'installazione della lampada ad incasso a controsoffitto quando montata con il contenitore stagno
Caratteristiche:
- colore: Bianco



10SEDMEL

Cornice per lampada Elios per incasso in controsoffitto
Caratteristiche:
- colore: Bianco
- dotata di mollette



10SESGME

Cornice ad incasso in controsoffitto



10SEFMS

Contenitore stagno (P65 per installazione della lampada Lineare in ambienti esterni)
Caratteristiche:
- IP-65
- IK-07
- predisposta per cablaggi con tubi esterni



10SEOMS

Contenitore stagno (P65 per installazione della lampada Elios in ambienti esterni)
Caratteristiche:
- IP-65
- IK-07
- predisposta per cablaggi con tubi esterni



10SESGKSC

Coppia di sospensioni per installazione della lampada "Uscita sicura" a sospensione: misura 100mm

10SESGK300

Coppia di sospensioni per installazione della lampada "Uscita sicura" a sospensione: misura 300mm

10SEFME

Cornice per lampada Lineare per incasso in controsoffitto
Caratteristiche:
- colore: Bianco
- dotata di mollette



10SEDOB

Diffusore a bandiera per lampade Elios



10SESGKS100

Coppia di sospensioni per installazione della lampada "Uscita sicura" a sospensione: misura 1000mm



10SEFDB

Diffusore a bandiera per lampada Lineare



Si dovrà provvedere all'integrazione di ulteriori 7 paline da dotare di lampade di emergenza "S.A." da disporre:

- 2 sul lato destro della tribuna (lato via Chiunzi);
- 2 sul lato opposto della tribuna in modo simmetrico;
- 1 in prossimità del varco dei giardini alla scala in legno per il collegamento alle toilette;



Unione Europea



- **2 lungo la via di esodo verso il cancello lato Valico di Chiunzi**, (una alla sommità della scala in legno per il collegamento dei giardini alle toilette ed una lungo la via di esodo in prossimità del Gruppo elettrogeno).

Nella zona del pozzo e dell'area Belvedere va migliorata la luminosità con l'installazione di corpi illuminanti (almeno nr. 6) che saranno posizionati secondo le direttive che saranno successivamente comunicate.

Prevedere la fornitura di **8 proiettori a led da alimentare con idoneo gruppo di continuità** per l'illuminazione generale dei percorsi di evacuazione dalle tribune, (6 da montare sull'americana, 1 per l'illuminazione della rampa per i disabili della tribuna ed 1 in prossimità del chiostro della Villa lato Piazza del Vescovado).

Prevedere la fornitura di **4 lampade di emergenza da 18W**, con grado di protezione **sempre accese (S.A.)**, da montare 3 lungo le travi del pergolato in prossimità dell'ingresso ai saloni di Villa Rufolo, 1 sul pergolato "Belvedere di Villa Rufolo" di accesso alla tribuna.

2. ILLUMINAZIONE PERCORSI ORCHESTRA ED ARTISTI

Il progetto prevede anche l'illuminazione dei percorsi di esodo degli orchestrali e degli artisti, dove sia nel sottopalco che lungo i percorsi allestiti provvisoriamente per il collegamento del sottopalco con i camerini, sono state previste plafoniere IP65, corredate di kit inverter di emergenza che saranno allocate, opportunamente alimentate, lungo i percorsi ad un'altezza di almeno 2 m dal piano di calpestio

A servizio della zona sottopalco è stato previsto un quadro elettrico con opportuno grado di protezione (almeno IP66) per l'alimentazione, completo dei relativi organi di protezione, ubicato nella parte retrostante.

Da detto quadro "sottopalco" saranno realizzati i circuiti in uscita per l'alimentazione dell'impianto d'illuminazione di sicurezza a servizio della zona sottopalco, nonché delle vie di esodo verso gli spogliatoi orchestrali.

I circuiti saranno realizzati con idonei cavi a vista con adeguato grado di protezione (almeno IP55), protetti da opportuni interruttori differenziali con corrente d'intervento differenziale pari a 0,03 A (alta sensibilità).

Per la zona del sottopalco e le vie di esodo verso gli spogliatoi orchestrali, dovrà essere realizzato un impianto d'illuminazione di emergenza, costituito da **almeno n°30 apparecchi autoalimentati** con batterie al nichel-cadmio, grado di protezione IP66, corredate almeno di una lampada fluorescente da 36 W, che interverranno in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica.

Le lampade risulteranno installate sulle strutture del palco e lungo il percorso di comunicazione degli orchestrali tra il palco e il sottopalco e lo spogliatoio orchestrali.

L'illuminazione di sicurezza dell'ultimo tratto del percorso per il collegamento del palco ai camerini ricavati all'interno della Villa sarà assicurata dalle paline lungo il percorso che, come le altre paline, saranno corredate di lampade di emergenza del tipo S.A., al fine di migliorare anche l'illuminazione ordinaria, con eccezione della terzultima palina che, essendo installata in prossimità di un'armatura



Unione Europea



dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Ravello, può essere lasciata con il sistema "S.E." in quanto in condizioni ordinarie l'illuminazione dell'area è assicurata dalla detta armatura.

A servizio della zona sottopalco è stato previsto un quadro elettrico con opportuno grado di protezione (almeno IP66) per l'alimentazione, completo dei relativi organi di protezione, ubicato nella parte retrostante.

Da detto quadro "sottopalco" saranno realizzati i circuiti in uscita per l'alimentazione dell'impianto d'illuminazione di sicurezza a servizio della zona sottopalco, nonché delle vie di esodo verso gli spogliatoi orchestrali.

I circuiti saranno realizzati con idonei cavi a vista con adeguato grado di protezione (almeno IP55), protetti da opportuni interruttori differenziali con corrente d'intervento differenziale pari a 0,03 A (alta sensibilità).

Nell'elaborato relativo allo "schema topografico impianto elettrico e di illuminazione di sicurezza (che sarà successivamente trasmesso) si potrà prendere visione dei percorsi dei cavi, del posizionamento dei quadri elettrici nonché della disposizione delle lampade di emergenza sinteticamente descritte.

Sarà successivamente trasmesso anche lo schema unifilare dei quadri elettrici.

Sarà predisposto inoltre un registro delle verifiche degli impianti elettrici e d'illuminazione con schede singole per ogni manifestazione che si allega in copia, che saranno compilate e firmate dal manutentore degli impianti elettrici prima di ogni spettacolo.

3. ASSISTENZA TECNICA AGLI EVENTI

Dovrà essere garantita la presenza di almeno nr. 2 (due) preposti per almeno nr. 21 eventi, a partire da almeno 1 ora prima dell'inizio delle manifestazioni e fino al termine delle stesse, per un impegno orario, per singolo evento, stimato in circa 3 ore.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA

Le attività saranno eseguite all'interno del Complesso Monumentale di Villa Rufolo.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, reso con personale specializzato, dovrà essere fornito in conformità ai principi generali di professionalità e deontologia, nonché nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza applicabili alla fattispecie oggetto dell'appalto.

In ogni caso, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio saranno dettagliate nella successiva lettera d'invito a presentare l'offerta.

IMPORTO PRESUNTIVO DEL SERVIZIO

L'importo presunto dell'affidamento, compresi oneri per la sicurezza valutati forfaitariamente in euro 1.000,00 (euro mille/00), ammonta ad € 16.000,00 (euro sedicimila/00) oltre iva di legge..

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.



I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza di qualsivoglia causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività pertinente con quella oggetto del presente avviso.

Avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi.

Avere svolto nell'ultimo triennio 2015-2017 almeno un servizio analogo a quello in oggetto.

SCADENZA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti anzidetti ed interessati ad essere invitati a presentare l'offerta per l'espletamento della procedura di gara devono far pervenire un plico chiuso debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 11 Giugno 2018 al protocollo della FONDAZIONE RAVELLO – via Wagner, 5 - 84010 Ravello (Sa), mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata, PEC o a mano. Il plico dovrà riportare l'indicazione dell'operatore economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, P.IVA/C.F.) e la seguente dicitura:

CONTIENE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IN OPERA E RELATIVA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA, NONCHÉ ASSISTENZA TECNICA, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI RAVELLO FESTIVAL 2018 - Piano Operativo Complementare (POC), CUP F29D16000540003.

La domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell'operatore economico, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.).

La mancata presentazione delle domande entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra indicate, così come la non conformità e/o l'incompletezza anche parziale della domanda di partecipazione costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Maurizio Pilone.

Indirizzo mail: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu

RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail all'indirizzo PEC: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu

Il presente Avviso è pubblicato sui siti www.fondazioneravello.com sezione avvisi e www.ravellofestival.com news.

Documenti correlati:

- modello manifestazione interesse



Alla Fondazione Ravello
Viale Wagner 5
84010 Ravello Sa

**PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC), LINEA CULTURA 2014-2020.
DGRC 59/16 E DGRC 90/2016
INTERVENTO: RAVELLO. CUP F29D16000540003**

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO IN OPERA E RELATIVA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E DI SICUREZZA, NONCHÉ ASSISTENZA TECNICA, IN OCCASIONE
DEGLI EVENTI RAVELLO FESTIVAL 2018.**

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ nella qualità di _____ dell'impresa
_____ (eventualmente) giusta procura speciale n. _____ del
_____ del Notaio _____ con sede legale nel comune di
_____ Provincia _____ via/piazza _____
Stato _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA
_____ telefono _____ fax _____
e-mail _____ pec _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

di manifestare l'interesse a partecipare alla gara, mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto del servizio in epigrafe.

DICHIARA ALTRESÌ

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di _____
per le attività di _____

- di aver prestato servizi analoghi a quelli previsti dal presente appalto negli anni 2015-2016-2017;
- di poter garantire le risorse professionali e gli apparati in grado di eseguire il servizio di cui trattasi così come richieste nell'Avviso di Manifestazione di Interesse;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Timbro e Firma

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante.
- 2) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

